



Прокуратура
Российской Федерации

Прокуратура
Донецкой Народной Республики

**Новоазовская
межрайонная прокуратура**

ул. Коммунаров, 40-б. г. Новоазовск,
Донецкая Народная Республика, 287600

17.08.2023 № 31-518 исх-23

Директору
МБОУ «Красноармейская школа»
администрации Новоазовского района

Олейник Л.А.

**ПРЕДСТАВЛЕНИЕ
об устранении нарушений
законодательства**

Новоазовской межрайонной прокуратурой во исполнение поручения прокуратуры Донецкой Народной Республики с привлечением органов государственного контроля проведена проверка соблюдения требований Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» при организации образовательного процесса в дошкольных и общеобразовательных организациях местных администраций.

В силу п. 2 ч. 3 ст. 28 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (Далее - Закон № 273) № 273 к компетенции образовательной организации в установленной сфере деятельности относятся материально-техническое обеспечение образовательной деятельности, оборудование помещений в соответствии с государственными и местными нормами и требованиями, в том числе в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами, федеральными государственными требованиями, образовательными стандартами.

Исходя из содержания п. 8 ч. 1 ст. 41 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (Далее - Закон № 273) охрана здоровья обучающихся включает в себя обеспечение безопасности обучающихся во время пребывания в организации, осуществляющей образовательную деятельность.

Проведенной проверкой совместно со специалистами Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Донецкой Народной Республики установлены нарушения требований ст. 28 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и

оздоровления детей и молодежи», утвержденных Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 № 28 относительно осуществления мер по профилактике заболеваний, сохранению и укреплению здоровья обучающихся и воспитанников, в том числе мер по организации их питания, и выполнению требований санитарного законодательства и выявлены факты следующих нарушений:

- мебель (парты, столы и стулья) учебного заведения не обеспечены цветовой маркировкой в соответствии с ростовой группой, что является нарушением п. 2.4.3 СП;
- источники искусственного освещения в помещениях находятся в неисправном состоянии, что является нарушением п. 2.8.9 СП;
- в организации не предусмотрено помещение для оказания первой медицинской помощи, что является нарушением п. 2.9.2 СП;
- в туалете для мальчиков неисправно санитарно-техническое оборудование (писсуар не подключен в системе канализации), кран не закреплен. Туалетные кабинки не оснащены мусорными ведрами, сиденьями на унитазы, что является нарушением п.п. 2.4.1, 3.4.10 СП;
- овощной склад захламлен пустой тарой, осуществляется хранение уборочного инвентаря для уборки других помещений, не обеспечена последовательность, исключающая встречные потоки движения посетителей и участника приготовлении продукции персонала, что является нарушением п.п. 2.5, 2.19 Санитарно-эпидемиологических требований к организации общественного питания (СанПиН 2.3/2.4.3590-20);
- складские помещения для хранения продуктов не оборудованы приборами для измерения относительно влажности и температуры воздуха, не выполнена маркировка в зависимости от назначения кухонной посуды, столов, инвентаря пищеблока, что является нарушением п. 2.4.6.2 СП;
- работники комплекса помещений для приготовления и раздачи пищи имеют медицинские книжки без сведений о прививках, перенесенных инфекционных заболеваниях, а также работниками не пройдена гигиеническая подготовка и аттестация с допуском к работе, что является нарушением п. 1.5 СП.

Кроме того, проведенной проверкой работниками отдела надзорной деятельности и профилактической работы Новоазовского муниципального округа ГУ МЧС России по ДНР установлены нарушения требований Федерального закона № 69-ФЗ от 21.12.1994 «О пожарной безопасности» и иных нормативно-правовых актов в сфере обеспечения требований пожарной безопасности и выявлены факты следующих нарушений:

- не организована разработка плана эвакуации людей при пожаре, в здании в котором могут одновременно находиться 50 и более человек, что является нарушением п. 5 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением правительства Российской Федерации № 1470 от 16.02.2020 (далее по тексту ППР в РФ);
- отсутствуют журнал эксплуатации систем противопожарной защиты, программа противопожарного инструктажа для обучения лиц мерам пожарной безопасности, не разработана инструкция о мерах пожарной безопасности, исходя из специфики

пожарной опасности здания, что является нарушением п.п. 2, 3, 17.1, 392 ППР в РФ;

- не обеспечено проведение не реже 1 раза в полугодие практических тренировок по эвакуации лиц, что является нарушением п. 9 ППР в РФ;
- не обеспечено категорирование по взрывопожарной и пожарной опасности, помещений складского назначения с обозначением их категорий на входных дверях с наружной стороны, отсутствуют на объекте знаки пожарной безопасности «Курение и пользование открытым огнем запрещено», что является нарушением п.п. 11, 12 ППР в РФ;
- не обеспечено знаками пожарной безопасности, обозначающими пути эвакуации, эвакуационные выходы, места размещения средств пожаротушения, что является нарушением п. 36 ППР в РФ.

Таким образом, вышеуказанные факты указывают на грубое нарушение прав учащихся на безопасные условия учебного процесса, отвечающие санитарно-эпидемиологическим требованиям, законодательства противопожарной безопасности, что не может остаться без внимания межрайонной прокуратуры.

Пунктом 2 ч. 6 ст. 28 Закона № 273 предусмотрено, что образовательная организация несет ответственность в установленном законодательством Российской Федерации порядке за неисполнение или ненадлежащее выполнение функций, отнесенных к ее компетенции, а также за жизнь и здоровье обучающихся (воспитанников), работников образовательной организации.

Условиями, способствовавшими допущению указанных нарушений, является недостаточный контроль со стороны руководства образовательного учреждения за организацией работы МБОУ «Красноармейская школа» Администрации Новоазовского района, причинами которых стало ненадлежащее выполнение функций, возложенных на ответственных лиц указанного образовательного учреждения.

На основании изложенного, руководствуясь ст. 24 Федерального закона «О прокуратуре Российской Федерации», -

ТРЕБУЮ:

1. Безотлагательно рассмотреть настоящее представление в присутствии представителя межрайонной прокуратуры, заблаговременно уведомив о дате, месте и времени его рассмотрения.
2. Принять конкретные организационные и практические меры, направленные на устранение изложенных в представлении нарушений, причин и условий им способствующих, недопущению возникновения подобных фактов впредь.
3. Рассмотреть вопрос о привлечении к дисциплинарной ответственности лиц, виновных в допущении выявленных нарушений закона.
4. О результатах рассмотрения настоящего представления сообщить в прокуратуру республики в месячный срок со дня его получения в письменной форме с приложением надлежащим образом заверенных копий документов, а также иных материалов, подтверждающих устранение выявленных нарушений, приказов о привлечении к ответственности виновных лиц.

И.о. Новоазовского межрайонного прокурора

В.А. Бережной